



РОСПОТРЕБНАДЗОР

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю)

Амурская ул., д. 109, г. Чита, а/я 1207, 672000; тел. 35-36-13 тел./факс (83022) 35-36-13,
e-mail: tur@75.rospotrebnadzor.ru, http://75.rospotrebnadzor.ru

Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю
в поселке городского типа Забайкальск

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в поселке городского типа Забайкальск)

(ул. Комсомольская, д. 30, п.г.т. Забайкальск, 674650, телефон/факс (8251) 2-13-74) e-mail zabrosnad@mail.ru ОКПО 74425399, ОГРН 1037536034731, ИНН/КПП 7536059217/753601001

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

ПРЕДПИСАНИЕ

о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических, (профилактических) мероприятий

14.10.2024

75-16-16/ППД-898-2024

Мною, Нестулей Андреем Ивановичем начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в поселке городского типа Забайкальск (фамилия, имя, отчество инспектора)

Перед началом летней оздоровительной кампании при рассмотрении представленных экспертных заключений санитарно-эпидемиологических экспертиз зданий, строений, сооружений, планируемых к использованию при работе оздоровительных учреждений с целью выдачи санитарно-эпидемиологических заключений, выявлено следующее: в муниципальном общеобразовательном учреждении «Абагайтуйская средняя общеобразовательная школа № 7» ИНН 7505003133 ОГРН 1027500546996, по адресу: 674661, Забайкальский край, Забайкальский район, с. Абагайтуй, ул. Пограничная, зд. 7, стр. 1

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности) выявлены следующие нарушения обязательных требований: ст. 11, ст. 17, ст. 28 Федерального Закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту - СП 2.4.3648-20), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды» (далее по тексту - СанПиН 1.2.3685-21), а именно:

- в нарушение требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, таб. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 - пищеблок не оборудован достаточным количеством моечных ванн для мытья столовой, кухонной посуды, отсутствуют раковины для обработки овощей (согласно требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 - Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды должно обеспечивать поточность технологического процесса, а объем одновременно приготавливаемых блюд должен соответствовать количеству непосредственно принимающих пищу);

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании прав, предоставленных в соответствии с пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», вношу предписание о проведении дополнительных санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий:

1. в соответствии п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, таб. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 - пищеблок оборудовать достаточным количеством моечных ванн;
(указать требования, подлежащие исполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное общеобразовательное учреждение «Абагайтуйская средняя общеобразовательная школа № 7» ИНН 7505003133 ОГРН 1027500546996, по адресу: 674661, Забайкальский край, Забайкальский район, с. Абагайтуй, ул. Пограничная, зд. 7, стр. 1.

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию (в т.ч. фото, копии финансовых документов о закупке и т.д.) о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в поселке городского типа Забайкальск по адресу: ул. Комсомольская, д. 30, п.г.т. Забайкальск, 674650, телефон/факс (8251) 2-13-74) e-mail zabrosnad@mail.ru либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» мая 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание в соответствии с законодательством может быть оспорено лицами, которым оно выдано, в судебном порядке путем подачи соответствующего заявления: физическими и должностными лицами - в районный суд.

юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями - в арбитражный суд Забайкальского края, находящийся по адресу: г. Чита, ул. Выставочная, 6.

Заявление об оспаривании предписания может быть подано в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения предписания.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» исполнение настоящего предписания является обязательным.

Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий является административным правонарушением, ответственность за совершение которого предусмотрена статьей 6.3 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Начальник
территориального отдела в
поселке городского типа
Забайкальск



Нестулей А.И.

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «14» 10 2024г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: marja1972@mail.ru

Требования пожарной безопасности», п. 4.1, п.4.8, таблица 1 п.11 Свод правил 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системой пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 20.07.2020 г. № 539 отсутствует/не представлена проектная документация на монтаж автоматической системы пожарной сигнализации и систему оповещения и управления людей при пожаре (далее по тексту СОУЭ) смонтированных в помещениях здания. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 17/1 от 30.08.2023, пункт предписания 3. Место выявления нарушения: Муниципальное общеобразовательное учреждение Абагайтуйская средняя общеобразовательная школа № 7

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54, Прочее абзпц 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утвержденный руководителем организации.

Срок устранения нарушения:

02.09.2024

2. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (со слов директора МОУ Абагайтуйская СОШ №7 система пожарной сигнализации и система оповещения и управления людей при пожаре эксплуатируется более 10 лет, срок эксплуатации истек 2017 году) здания муниципального общеобразовательного учреждения Абагайтуйская средняя общеобразовательная школа сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке в соответствии с требованиями п. 6.6 ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 № 791-ст; п.6.7 ГОСТ Р 59639-2021. Национальный стандарт Российской Федерации «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 № 792-ст.. Место выявления нарушения: Муниципальное общеобразовательное учреждение Абагайтуйская средняя общеобразовательная школа №7

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54, Прочее абзпц 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.

Срок устранения нарушения:

02.09.2024

3. В здании муниципального общеобразовательного учреждения Абагайтуйская средняя общеобразовательная школа №7 не соблюдены требования нормативных документов по пожарной безопасности при монтаже системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а именно фактически документы (проектная документация, приемо-сдаточная документация) подтверждающие расчет требуемого уровня звука исходящего от речевых оповещателей (Рокот -3) установленных в здании муниципального общеобразовательного учреждения Абагайтуйская средняя общеобразовательная школа №7 отсутствуют. Для которых звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения. Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении (Измерение уровня звука должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня пола). В защищаемых помещениях, где люди находятся в шумозащитном снаряжении, а также в защищаемых помещениях с уровнем звука шума более 95 дБА, звуковые оповещатели должны комбинироваться со световыми оповещателями в соответствии требованиями п. 1 ч. 1, ч.3, ч.4 ст. 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.08.2008 г. № 123-ФЗ; п.4.1, п.4.2, п.4.5 СП 3.13130.2020 свода правил «Системы противопожарной защиты Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре Требования пожарной безопасности» утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 173.. Место выявления нарушения: Муниципальное общеобразовательное учреждение Абагайтуйская средняя общеобразовательная школа № 7

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54, Прочее абзпц 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утвержденный руководителем организации.

Срок устранения нарушения:

02.09.2024

4. Руководитель (директор) муниципального общеобразовательного учреждения Абагайтуйская средняя общеобразовательная школа №7 не обеспечил не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационного испытания

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«01» февраля 2024 г., 75240061000209338507
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Краснояменскому, Забайкальскому
районам и г. Краснояменск управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Забайкальскому краю
(составная часть документа, являющегося частью документа, в котором содержится информация о мероприятии)

«16» февраля 2024 г., 16 час. 45 мин. № 2402/007-75/25-В/ПВП

Забайкальский край, Забайкальский район, с. Абагайтуй, ул. Пограничная, д.7

Предписание
об устранении нарушений обязательных требований

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «01» февраля 2024 г., № 2402/007-75/25-В/ПВП, учетный номер проверки 75240061000209338507.

2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:
1. Жалсанова Баира Тумэновна – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Краснояменскому, Забайкальскому районам и г. Краснояменск управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю (Государственный инспектор по Краснояменскому, Забайкальскому районам и г. Краснояменск по пожарному надзору)

4. Выездная проверка проведена в отношении:
соблюдения требованиями лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
1. край Забайкальский, р-н Забайкальский, с. Абагайтуй ул. Пограничная, 7

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АБАГАЙТУЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7 ИНН 7505003133, адрес регистрации юридического лица: 674661, КРАЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ, С. АБАГАЙТУЙ, ПОГРАНИЧНАЯ УЛ., ЗД. 7, СТР. 1

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с «13» февраля 2024 года, 10 час. 00 мин.
по «16» февраля 2024 года, 16 час. 00 мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
04 час 00 минут (часы, минуты)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

- В организации (Муниципальное общеобразовательное учреждение Абагайтуйская средняя общеобразовательная школа №7) в соответствии с требованиями ст.83, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.14 таблица 2 Глава 7 СП 3.131.30.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

металлической пожарной лестницы, предназначенной для эвакуации людей из зданий при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. Место выявления нарушения: Муниципальное общеобразовательное учреждение Абагайтуйская средняя общеобразовательная школа № 7

Наименование нормативного правового акта и его структурной единицы:

Пункт 17, Подпункт 6. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

15.07.2024

5. Система пожарной сигнализации, установленная в здании МОУ Абагайтуйская СОШ № 7 (здание класса функциональной пожарной опасности Ф4.1) не обеспечена автоматическим дублированием сигналов СПС о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 17/1 от 30.08.2023, пункт предписания 1. Место выявления нарушения: Муниципальное общеобразовательное учреждение Абагайтуйская средняя общеобразовательная школа № 7

Наименование нормативного правового акта и его структурной единицы:

Часть 7, Глава 19, Статья 83, Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала, или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре

Срок устранения нарушения:

02.09.2024

6. В содержании декларации пожарной безопасности от 20.04.2010 г. №76212805-00207-1618 имеются недостоверные сведения в 4 разделе (сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты). Фактически указаны требования нормативных правовых актов, утративших законную силу, которые выполняются на объекте защиты. Место выявления нарушения: Муниципальное общеобразовательное учреждение Абагайтуйская средняя общеобразовательная школа № 7

Наименование нормативного правового акта и его структурной единицы:

Часть 5, Глава 14, Статья 64, Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Лицо, представившее декларацию пожарной безопасности, составленную в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, несет ответственность за полноту и достоверность содержащихся в ней сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Срок устранения нарушения:

15.07.2024

Сведения об исполнении мероприятий, предусмотренных требованиями законодательства Российской Федерации, являются конфиденциальными. Информация, содержащаяся в документах, составляющих основу настоящего документа, не подлежит разглашению. Информация, содержащаяся в документах, составляющих основу настоящего документа, не подлежит разглашению. Информация, содержащаяся в документах, составляющих основу настоящего документа, не подлежит разглашению.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Краснокаменскому, Забайкальскому районам и г. Краснокаменск управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю (Государственный инспектор по Краснокаменскому, Забайкальскому районам и г. Краснокаменск по пожарному надзору) Жалсанова Баира Тумэновна

Подпись, печать, наименование должности (подпись инспектора)



Жалсанова Баира Тумэновна - Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Краснокаменскому, Забайкальскому районам и г. Краснокаменск управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю (Государственный инспектор по Краснокаменскому, Забайкальскому районам и г. Краснокаменск по пожарному надзору), телефон: 89242750407, e-mail: zhalsanovabr@75.mchs.gov.ru

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

«__» часов «__» минут «__» 20__ г.